Legenda:

p.P32 numer pomieszczenia ogrzewanego

C01/2 ** Pion centralnego ogrzewania

——— przewody c.o. – zasilanie projektowane

– – – – przewody c.o. – powrót projektowane

——— przewody c.o. – zasilanie istniejące

–·–·– przewody c.o. – powrót istniejące

Dn15 Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN–74/H–74244.

OZNACZENIA GRZEJNIKÓW:

grzejniki nowy stalowy płytowy np. Purmo

typ grzejnika — wysokość grzejnika [cm]

C22-60 2,0m

długość grzejnika [m]

grzejniki z demontażu firmy Brugmann

typ grzejnika — wysokość grzejnika [cm]

UNV-22 50 0,8m

długość grzejnika [m]

Schemat odwodnienia instalacji w przetrzeni miedzy sufitowej

Biuro Projektowe "OWiS" Grzegorz Głuszczyk
ul.Pułtuska 30, 06-456 Ojrzeń
e-mail: grzegorz.gluszczyk@wp.pl tel. 668-050-429

Opracowanie:	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sądów Rejonowych	Faza projektu: PW
Adres inwestycji:	03-813 Warszawa ul. Terespolska 15A dz. nr ewid. 26/1 obręb 3-02-07	Skala: 1 : 100
Inwestor:	Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie ul. Terspolska 15A 03-813 Warszawa	Data: 12.2016
Tytuł rysunku:	Rzut piwnicy.	Nr rys: 1
Projektował : mgr inż. Grzegorz Głuszczyk	Nr uprawnień MAZ/0254/PWOS/10 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Podpis
Sprawdził : mgr inż. Ryszard Najda	Nr uprawnień MAZ/0453/PBS/15 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	Podpis