

Legenda:

p.741 numer pomieszczenia ogrzewanego

C01 •• Pion centralnego ogrzewania

C12 •• Podejście pod grzejnik z niższej kondygnacji.

——— przewody c.o. – zasilanie projektowane

– – – przewody c.o. – powrót projektowane

——— przewody c.o. – zasilanie istniejące

–·–·– przewody c.o. – powrót istniejące

#20x3,4PP Rury PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową.

OZNACZENIA GRZEJNIKÓW:

grzejniki nowy stalowy płytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym np. Purmo

typ grzejnika / wysokość grzejnika [cm] / długość grzejnika [m]

CV22-60 / 2.0m

grzejniki z demontażu z wbudowanym zaworem termostatycznym firmy Brugmann

typ grzejnika / wysokość grzejnika [cm] / długość grzejnika [m]

UNI-22.50 / 0.8m

typ grzejnika / wysokość grzejnika [cm] / długość grzejnika [m]

VK-LIN-33 20 / 1.1m

grzejniki z demontażu z wbudowanym zaworem termostatycznym firmy VOGEL&NOOT

typ grzejnika / wysokość grzejnika [cm] / długość grzejnika [m]

CN33-KV-60 / 2.0m

Schemat odwodnienia instalacji w przestrzeni między sufitowej



Biuro Projektowe "OWIS" Grzegorz Głuszczyk ul.Pułtuska 30, 06-456 Ojrzeń e-mail: grzegorz.gluszczyk@wp.pl tel. 668-050-429			
Opracowanie:	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sądów Rejonowych		Faza projektu: PW
Adres inwestycji:	03-813 Warszawa ul. Terespolska 15A dz. nr ewid. 26/1 obręb 3-02-07		Skala: 1 : 100
Inwestor:	Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A 03-813 Warszawa		Data: 12.2016
Tytuł rysunku:	Rzut parteru.		Nr rys. 2
Projektował: mgr inż. Grzegorz Głuszczyk	Nr uprawnień MAZ/0254/PWOS/10 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych		Podpis
Sprawdził: mgr inż. Ryszard Najda	Nr uprawnień MAZ/0453/PBS/15 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych		Podpis