

Postępowanie Nr ZP/G/50/2022

Zakres robót: *Demontaż starej instalacji klimatyzacji oraz wykonanie nowej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu Nr 425 (pomieszczenie centrali telefonicznej) budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie*

Zakres robót obejmuje:

- 1) demontaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wraz z instalacją. Zdemonstrowane urządzenia oraz czynnik chłodniczy *Wykonawca* z utylizuje zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie i przedstawi *Zamawiającemu* protokół z utylizacji,
- 2) dostawę i montaż klimatyzatora ściennego typu split o parametrach technicznych nie niższych niż:
 - a) moc chłodnicza 6 kW,
 - b) zakres temperatury od - 15°C do + 43°C
 - c) klasa urządzeń nie niższa niż A++,
 - d) ułożenie przewodów czynnika chłodniczego (ok. 40 mb) oraz odpływu kondensatu,
 - e) sterowanie pilotem,
 - f) jednostka zewnętrzna będzie montowana na dachu budynku Sądu.
- 3) rozruch i regulację układu,
- 4) wykonywanie przeglądów okresowych w czasie trwania, bez uprzedniego wezwania przez *Zamawiającego*,
- 5) szkolenie dwóch pracowników *Zamawiającego*,
- 6) sporządzenie szczegółowych danych do zgłoszenia instalacji do Centralnego Rejestru Operatorów (prowadzonego przez Instytut Chemii Przemysłowej)- dotyczy wszystkich urządzeń chłodniczych, które mieszczą ponad 3 kg czynnika chłodniczego, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz.2065),
- 7) roboty wykończeniowe związane z wykonaniem instalacji.