

Postępowanie Nr ZP/G/94/2023

Przedmiar robót:

Wykonanie dodatkowego połączenia wyrównawczego (uziemiającego) konstrukcje prowadnic kabiny i przeciwwagi przewodem o barwie żółto-zielonej i przekroju co najmniej 4 mm² z główną szyną uziemiającą w aparaturze sterowej w 4 (czterech) dźwigach osobowych w budynku tut. Sądu.

Zakres prac do wykonania w każdym z 4 dźwigów osobowych:

1. Unieruchomienie każdego dźwigu osobowego na czas wykonywania usługi – minimum 2 godziny .
2. Wykonanie dodatkowego połączenia wyrównawczego (uziemiającego) konstrukcje prowadnic kabiny i przeciwwagi przewodem o barwie żółto-zielonej i przekroju co najmniej 4mm² z główną szyną uziemiającą w każdym dźwigu osobowym.
3. Podłączenie do aparatury sterującej.
4. Test poprawności działania dźwigów osobowych.
5. Uruchomienie dźwigu osobowego.
6. Uzupełnienie dokumentacji po wykonaniu, protokół wykonania prac.